

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка"
Евсеева Е.В.
28 июня 2021 г.

ПАСПОРТ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 85/а

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 "Дюймовочка"
Старооскольского городского округа

1.2. Адрес объекта:

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол микрорайон Горняк д.23

1.3. Сведения о размещении объекта:

v отдельно стоящее здание 2 этажей, 1898,8 кв.м
0 часть здания 0 этажей (или на 0 этаже), кв.м
наличие прилегающего земельного участка да 10473 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2021

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2025 год капитальных не нуждается год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15
"Дюймовочка" Старооскольского городского округа

краткое наименование

МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Горняк, д.23

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации Старооскольского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

г.Старый Оскол, ул.Комсомольская, д.43, телефоны: (4725) 22-03-38, (4725) 22-43-10 - факс, e-mail:

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми

2.3. Форма оказания услуг: _____ на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____ дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

<input type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями слуха
<input type="checkbox"/>	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
<input type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
<input type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями зрения
<input type="checkbox"/>	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) человек.

вместимость человек.

пропускная способность человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом № 5,10, 13, 12, 17, 21, 25, 33, 34, 36 до остановки «Яшма»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта метров

3.2.2. Время движения (пешком) минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

3.2.4. Перекрестки: _____ регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: _____ нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: _____ нет (описать)

На территории дошкольного учреждения имеется пандус

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____ нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
5	с нарушениями зрения	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У,Г,К), ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (О,У,Г,К), ДЧ-И (С)
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи	ДУ
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: доступно условно

4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможной и экономически целесообразной.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	0	0	0	v
Вход (входы) в здание	0	v	0	0	0
Путь (пути) движения внутри здания	0	v	0	0	0
Зона целевого назначения здания	v	0	0	0	0
Санитарно-гигиенические помещения	v	0	0	0	0
Система информации на объекте	v	0	0	0	0
Пути движения к объекту	0	v	0	0	0
Все зоны и участки	0	0	0	0	0

*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КР-капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

4.2. Период проведения работ до

2025 года в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

После капитального ремонта в здании применяется вариант обслуживания МГН "Б" (разумное приспособление) - выделены специальные помещения и зоны, приспособленные для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

согласование работ с надзорными органами

(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

согласование с общественными организациями инвалидов

другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-04-1700013 от 30 ноября 2020 года)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

от 28 июня 2021 г

2. Акта обследования объекта:

от 28 июня 2021 г

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 2021 г.

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

28 июня 2021 г

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Регионального отделения ВОРДИ Белгородской области **Тараненко В.В.**, директор ЭКЦ "Доступный город" **Назаров С.Р.** и заведующий МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка" **Евсеева Е.В.**

согласовываем следующее управленческое решение по организации доступности на объекте:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15
"Дюймовочка" Старооскольского городского округа

расположенного по адресу:

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол микрорайон Горняк д.23

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: **доступно условно**

Управленческое решение:

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможной и экономически целесообразной.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)			
	факт	1 этап	2 этап	3 этап
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	Б	Б
передвигающиеся на креслах-колясках	Б	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А	ДУ	Б	Б
с нарушениями зрения	Б	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями умственного развития	А	ДУ	ДУ	ДУ

1 этап: Первоочередные меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

2022

2 этап: Поддержание и повышение уровня доступности объекта

2022-2025

3 этап: Проведение реконструкции и капитального ремонта

не требуется

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и учитывая, что **до проведения реконструкции или капитального ремонта** помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время не полностью доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения; в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются **меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:**

Первоочередные меры (1 этап) для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) до проведения реконструкции или капитального ремонта

Организационные мероприятия и подготовка персонала для
<p>Доработка и утверждение организационно-распорядительных документов учреждения о порядке оказания помощи всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Встреча человека с инвалидностью -Помощь в перемещении по объекту -Получение услуги -Создание условий для пребывания на объекте -Получение экстренной помощи на объекте -Выход из объекта -Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации
<p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>
<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания ситуационной помощи на объекте всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Предубеждения в отношении инвалидности, понимание инвалидности -Безбарьерная среда объекта. -Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. -Правила оказания ситуационной помощи.
Обеспечение связи с персоналом
<p>При наличии (монтаже) системы видеонаблюдения прописать в обязанностях ответственного за наблюдения порядок действия при обнаружении в входа представителя МГН</p>
<p>Размещение на сайте организации информации для предварительного предупреждения о визите с целью планирования и подготовке к встрече, сопровождению и оказанию услуг представителю МГН</p>
Обеспечение навигации и ориентирования на объекте
<p>Установка при входе на территорию схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п.5.5.1 СП59.13330.2016</p>
<p>Установить на прилегающей территории указателей направления движения к доступному входу, согласно п. 5.1.3 СП59.13330.2016</p>
<p>Обозначение доступных входов международными знаками доступности для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016</p>
<p>Установка возле недоступных входов информации о расположении и направлении движения к доступным входам для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016</p>

Заведующий
МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка"



Евсеева Е.В.

Председатель Регионального отделения
БОРДИ Белгородской области



Тараненко В.В.

Директор ЭКЦ "Доступный город"



Назаров С.Р.